

Controlli di routine sulla rete di distribuzione - ANNO 2015

data	Ente di controllo	Punti di campionam.	PARAMETRI																
			Batt. colif 37°C	Esch. coli	Enteroc.	Nichel	Ammoni o	1,2 Dicloroet.	Pb	Tetracloro et.	Tricloro et.	Triolo met. Tot.	Al	Fe	Mn	Disinfett. Residuo (Cl2)	Torb.	pH	Durezza Tot.
11/02/15	A.S.L. 2 savonese	Fontana Scuole Elementari	0	0	0		<0,013										7,2	6	
		Vasca Torre del Mare	0	0	0		<0,013										7,3	9	
23/02/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0	0	<1		<0,05	<1	<0,05	<0,5	2.8	5	10	<1	0.1	0.4		
		Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0	0	<1		<0,05	<1	< 0,05	<0,5	3.3	4	24	<1	0.1	0.9		
07/05/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0			<0,02								<1	0.15	1.2	6.2	
		Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0			<0,02								<1	0.15	1.3	6.2	
03/06/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0	0	<1		<0,05	<1	< 0,05	<0.5	0.0	12	13	<1	0.15	0.4		
		Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0	0	<1		<0,05	<1	< 0,05	<0.5	0.0	15	21	<1	0.20	0.3		
17/07/15	Acquedotto di Savona	Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0											0.08	1.8			
27/07/15	A.S.L. 2 savonese	Fontana Scuole Elementari	0	0	0	3			< 1										
		Vasca Torre del Mare	0	0	0	3			< 1										
08/09/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0	0	<1		<0,3	<1	< 0,05	<0.5	1.1	10	10	<1	0.06	0.1		
		Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0	0	3		<0,3	<1	< 0,05	<0.5	3.3	8	14	<1	0.06	0.1		
02/10/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0											0.08	0.2			
12/10/15	A.S.L. 2 savonese	Fontana Scuole Elementari	0	0	0		<0,013										7,3	7	
		Vasca Torre del Mare	0	0	0		<0,013										7,3	7	
04/11/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0			<0.02								<1	0.08	0.3	7.6	
		Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0			<0.02								<1	0.05	0.2	7.4	
14/12/15	A.S.L. 2 savonese	Fontana Scuole Elementari	0	0	0												7,9	7	
		Vasca Torre del Mare	0	0	0												7,9	6	
23/12/15	Acquedotto di Savona	Fontana Scuole Elementari	0	0	0	<1			<1	<0,05	<0.5	2.3	15	7	<1	0.05	0.3		
		Serbatoio Torre del Mare Uscita	0	0	0	<1			<1	<0,05	<0.5	4.6	11	8	<1	0.08	1.0		
LIMITI di LEGGE D.L. 31/01			0	0	0	20	0,50	3	25	10	10	30	200	200	50	-	-	>=6,5 <=9,5	15-50

