



Bergeggi, 6 giugno 2022

**GNL MED S.rl. – deposito costiero “Small Scale” di GNL e BIOGNL da realizzarsi nel porto di Vado Ligure - Comune di Bergeggi
Rapporto preliminare di sicurezza art. 18 del D. Lgs. n. 105/2015**

Informazione al pubblico ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. n. 105/2015

Il Sindaco

Premesso:

- che con nota del 03.12.2021 la GNL MED S.r.l. ha trasmesso alla Direzione regionale VVF Liguria il Rapporto Preliminare di sicurezza di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 105/2015 finalizzato all’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità per la realizzazione del nuovo stabilimento che avrà la funzione di ricevere principalmente, tramite navi metaniere di medie dimensioni, Gas Naturale Liquefatto, e BioGNL da distribuire come segue:
 - Gas Naturale Liquefatto:
 - via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate della capacità di circa 45 mc;
 - via mare, attraverso bettoline (bunker vessel) per il rifornimento di navi alimentate a GNL dalla capacità di circa 2.000 – 7.500 mc;mentre il
 - Gas Naturale generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia) denominato in seguito Boil-Off Gas (BOG), che verrà inviato al cogeneratore posto all’interno del deposito e che potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area portuale, così come all’impianto stesso;La capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 19.440 mc di GNL, ovvero 9.136 t;
- che in merito si è espresso il Comitato Tecnico Regionale di cui dell’art. 10 del D. lgs. n. 105/2015 che ha terminato la fase di istruttoria tecnica nella riunione del 21.04.2022;

avvisa

che il Ministero dell’Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con nota in data 27.04.2022, prot. n. 11619 (acquisita al protocollo di questo Comune in data medesima con n. 3583) ha comunicato la conclusione del procedimento istruttorio ex art. 17, c. 2, del D. Lgs. n. 105/2015 rilasciando il Nulla Osta di Fattibilità per la realizzazione del nuovo deposito costiero “Small Scale” di GNL e BIOGNL presso il porto di Vado Ligure – ambito territoriale del Comune di Bergeggi.

La documentazione relativa al procedimento finalizzata al rilascio del nulla osta al Rapporto Preliminare di Sicurezza può essere consultata a far data dal oggi:

- sul sito istituzionale del Comune di Bergeggi (<https://www.comune.bergeggi.sv.it/pianificazione-e-governo-del-territorio/>);

- presso il Comune di Bergeggi – Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio (Responsabile: geom. Paolo NOT – tel. 019/25790213 – PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it – email: b.ut@comune.bergeggi.sv.it) – Comune di Bergeggi – via De Mari, 28D – piano -1 – previo appuntamento telefonico, negli orari di ricevimento al pubblico.

Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D. Lgs. n. 105/2015 dovranno essere inviate al Comune di Bergeggi – Ufficio Protocollo – via De Mari, 28 D - Bergeggi SV – pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it) entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL SINDACO
(dott.ssa Maria REBAGLIATI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale